

Auszug aus den Trinkwasseranalysen 2009

	Einheit	Grenzwerte	Versorgungsbereich Neustadt Ist-Werte
pH-Wert	-	6,5 - 9,5	7,67
Gesamthärte	°dH	-	6,29
Härtebereich	1 - 3	-	1 (weich)
Blei	mg/l	0,01	< 0,001
Calcium	mg/l	400	33,30
Fluorid	mg/l	1,5	0,39
Kalium	mg/l	12	4,05
Magnesium	mg/l	50	7,09
Natrium	mg/l	200	3,1
Nitrat	mg/l	50	21,7
Nitrit	mg/l	0,1	< 0,01
Sulfat	mg/l	240	21,5
Pestizide	µg/l	0,1	< 0,05

Versorgungsbereiche: Neustadt Stadtgebiet, Wildenheid, Ebersdorf, Ketschenbach,
Haarbrücken, Meilschnitz, Thann, Bergdörfer, Wellmersdorf,
Kemmaten, Boderndorf, Birkig, Horb, Fürth am Berg,
Fechheim, Aicha, Plesten, Unterwasungen, Mittelwasungen
Oberwasungen

Erläuterungen: < kleiner, n.n. = nicht nachweisbar